


ORIENTACJA



- 1 – HOTEL
2 – KUCHNIA,
RESTAURACJA
3 – AULA
4 – CKJ


OZNACZENIA:



UWAGI OGÓLNE:

1. Wentylator WC3 posadzić na cokole
2. Wysokość cokołu wynosi 20cm od połaci dachu
3. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji
4. Otwór w dachu wentylatorni przystosować do rozstawu płyt dachowych

CSK - PRZEKROJE 3a - 3a i 3b - 3b
AULA


 **API PROJEKT.Biuro Architektoniczne**
ul. BERNARDYŃSKI 91-473 Łódź, ul. Akcyjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05
Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łódź, ul. Narutowicza 68
Inwestycja: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ
ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18

Faza Dział.	Data:	Tem/Technika:	Projekt:
PROJ.	11.2016	I / G	Wentylacja, klimatyzacja i oddymianie
WYKONAWCY			

CSK - PRZEKROJE 3a - 3a i 3b - 3b - AULA

Nr. Umowy:	Projektant:	Współpraca:	Skala:	Nr rysu:
NR UPR.41/97/WŁ	mgr inż. Barbara KRYSZKA	Lidia KACZKOŃSKA		
DBR/25/2016	Sprawił inż. Ewa SZANIAWSKA	Maria Kryszka H. Kryszka		
NR UPR.112/96/WŁ	mgr inż. Maciej Jurek	Maciej Jurek	1:50	W3.4
	Rafał Mikulajewicz	Rafał Mikulajewicz		

PRZEKRÓJ 3b - 3b



PRZEKRÓJ 3a - 3a

