

ORIENTACJA



1 – HOTEL
2 – KUCHNIA, RESTAURACJA
3 – AULA
4 – CKJ

OZNACZENIA:

posadzka ±0.00 — rzędna posadzki

UWAGI OGÓLNE:

1. Instalację Wod4 wykonać z płyt ognioodpornych
2. Wentylator oddymiający Wod4 posadowić na cokole
3. Wysokość cokołu pod urządzenie wynosi 20cm od polaci dachu (wg projektu architektury)
4. Zadbać o szczelność cokołu
5. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji

CSK - PRZEKRÓJ 1C - 1C - HOTEL

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łódź,ul.Narutowicza 68

Inwestycja:
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/18

Faza Opracowania	Data	Tom/Teczka	Projekt
PROJ. WYKONAWCZY	11.2016	I / 6	Wentylacja,klimatyzacja i oddymianie

Nazwa rysunku
CSK - PRZEKRÓJ 1C - 1C - HOTEL

Nr Umowy	Projektant	Współpraca	Skala	Nr rys
DBiB/25/2016	mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR.41/97/WŁ Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WŁ	Lidia Kaczorowska Maria Kryszka Jerzy Pokorski Maciej Jurek Rafał Mikulaniec	1:50	W.1.10