

UWAGI OGÓLNE:

1. Zastosować podstawy dachowe dla wyjść kanałów przez dach
2. Wysokość cokołów wynosi 20cm od połaci dachu (wg projektu architektury)
3. Podstawy dachowe domierzyć na montażu
4. Kanały prowadzone po dachu zaizolować i posadowić na konstrukcjach typu BIG FOOT
5. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji
6. W trakcie montażu kanałów wentylacyjnych i przewodów rurowych przeprowadzić ścisłą koordynację pomiędzy branżami, uwzględnić prowdzenie instalacji elektrycznych
7. Sufity podwieszane montować po wykonaniu instalacji wentylacji i oddymiania

OZNACZENIA:

posadzka ±0.00

rzędna od ±0,00 budynku

1 – HOTEL
2 – KUCHNIA, RESTAURACJA
3 – AULA
4 – CKJ

ORIENTACJA



CKJ - PRZEKRÓJ 4B - 4B

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łódź,ul.Narutowicza 68
Inwestycja:
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/18

Faza Opracowania	Data	Tom/Teczka	Projekt
PROJ. WYKONAWCZY	11.2016	I / 6	Wentylacja,klimatyzacja i oddymianie

Nazwa rysunku:
CKJ - PRZEKRÓJ 4B - 4B

Nr Umowy	Projektant	Współpraca	Skala	Nr rys
DBiB/25/2016	mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR. 41/97/WŁ Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WŁ	Lidia Kaczorowska Maria Kryszka Jerzy Pokorski Maciej Jurek Rafał Mikulaniec	1:50	W4.8