

CSK - PRZEKRÓJ 2A - 2A



CSK - PRZEKRÓJ 2B - 2B

UWAGI OGÓLNE:

1. Centrale K3/R3 I N3/W3 posadowić na podeście (wg projektu konstrukcji)
2. Zastosować podstawy dachowe dla wyjść kanałów przez dach
3. Wentylator W3b posadowić na cokole
4. Wysokość cokołów pod urządzenia wynosi 20cm od polaci dachu (wg projektu architektury)
5. Podstawy dachowe domierzyć na montażu
6. Kanały prowadzone po dachu zalzcołować i posadowić na konstrukcjach typu BIG FOOT
7. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji
8. W trakcie montażu kanałów wentylacyjnych i przewodów rurowych przeprowadzić ścisłą koordynację pomiędzy branżami, uwzględnić prowdzenie instalacji elektrycznych
9. Instalację freonową prowadzić pod stropem

OZNACZENIA:

posadzka +0,00

rzędna od ±0,00 budynku

ORIENTACJA

1 – HOTEL
2 – KUCHNIA, RESTAURACJA
3 – AULA
4 – CKJ

CSK - PRZEKRÓJ 2A - 2A, 2B - 2B
KUCHNIA i RESTAURACJA

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łódź,ul.Narutowicza 68

Inwestycja:
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ
ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/18

Etap Opracowania	Data:	Tom/Teczka:	Projekt:
PROJ. WYKONAWCZY	11.2016	I/6	Wentylacja,klimatyzacja i oddymianie

Nazwa rysunku:
CSK - PRZEKRÓJ 2A - 2A,2B - 2B - KUCHNIA I RESTAURACJA

Nr Umowy:	Projektował:	Kontrolował:	Skala:	Nr rys
3883/25/2016	mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR.41/97/WŁ	Lidia Kaczorowska	1:50	W2.4
	Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WŁ	Maria Kryszka		
		Jerzy Pokorski		
		Maciej Jurek		
		Rafał Mikulanies		