

**PZP.262.84.2020.9.RIR**

Olsztyn 3.02.2021r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: MODERNIZACJA UKŁADU DO PŁUKANIA POWIETRZEM FILTRÓW SUW ZACHÓD w Olsztynie ul. Żeglarska

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

1. Softstart i jego panel musi być taki sam jak na istniejącej dmuchawie. Nie znamy producenta, modelu softstartu i rodzaju używanego panela!, proszę o podanie.

[Zamawiający podaje parametry techniczne — Softstart model MCD 202, panel 175G3061, moduł komunikacyjny 175G9004](#)

2. Czy przełącznik sygnału sterującego ma znajdować się na nowej szafie.

[Tak, przełącznik sygnału sterującego ma znajdować się na nowej szafie.](#)

3. Czy będzie wsparcie ze strony zamawiającego przy wyodrębnieniu tego sygnału w istniejącej szafie.

[Tak, będzie wsparcie ze strony Zamawiającego.](#)