

wg kat. Lnni - oprac. ELprojekt, Ensto, Belos.

[illegible]

Uwagi:

1. Przewody AsXSn 4x95 mm² wykorzystać z demontażu

2. Przewody gołe AL. 50 mm² przedłużyć przewodem tego samego typu..

3. Do połączenia linii izolowanej z linią gołą na słupie rozgałęźnym wykorzystać przewód typu AsXSn 4x95 mm²