

LEGENDA

Zestawienie danych z projektu

Ilość	Opis
8 szt.	Czujka ruchu PIR 360
8 szt.	Gniazdo hermetyczne
3 szt.	Gniazdo kodowane DATA, 2-krotne
2 szt.	Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 1
4 szt.	Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2
1 szt.	Gniazdo, 5-godowe, 400V, 16A, IP44
2 szt.	Inwerter PV
1 szt.	istn. rozdzielnica bez zmian, zasilanie kuchni
1 szt.	istn. rozdzielnica bez zmian, wtyk agregatu przewoźnego
4 szt.	istn. rozdzielnica do demontażu
1 szt.	Istn. rozdzielnica główna, RG
1 szt.	istn. złącze kablowe wnękowe, ZK
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Zasilanie hydroforowy, HDGs FE180/PH90 3x2,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, zasilanie rozdzielnicy RG, NHXH-J 5x50 mm2 FE180 PH90E90 0,6/1 kV
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Szafa aparaturowa , NHXMH-J 3x1,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Access pom wifi, NHXMH-J 3x1,5 mm2, 1,5 kW.
2 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Klimatyzator kasetonowy jedn. wew., NHXMH-J 3x1,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Projektor, NHXMH-J 3x1,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Prześwietlenie sklepu, NHXMH-J 3x1,5 mm2
2 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Rolety do okien, NHXMH-J 3x1,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Sterpr, NHXMH-J 3x1,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Kocioł dmuchawa, NHXMH-J 3x2,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Przepływowy podgrzewacz wody, NHXMH-J 3x2,5 mm2- 1,5 kW
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Kocioł pożarzia, NHXMH-J 3x2,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Krosownica, NHXMH-J 3x2,5 mm2
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Platforma NPS, NHXMH-J 3x4 mm2, 1,5 kW
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Centrala wentylacyjna NW1, NHXMH-J 5x2,5 mm2, 3,4 kW
1 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Kocioł pompa, NHXMH-J 5x2,5 mm2
2 szt.	Koniec przewodu lub kabla, Inwerter PV, NHXMH-J 5x10 mm2
19,29 m.	Linia - L1,L2,L3,N,PE, NHXMH-J 5x4
12,00 m.	Linia - L1,L2,L3,N,PE, NHXMH-J 5x25
2,16 m.	Linia - L1,L2,L3,N,PE, NHXMH-J 5x6
5 szt.	Oprawa dostropowa, A1.1, 4100 lm, 4000K, 35 W, IP40
3 szt.	Oprawa dostropowa, AW1, modul AW 3 h., 3W, IP20
1 szt.	Oprawa dostropowa, AW2, modul AW 3 h., 2W, IP40
2 szt.	Oprawa dostropowa, AW3.1, modul AW 3 h, 2W, IP40
2 szt.	Oprawa dostropowa, AW5, modul AW 3 h., 3W, IP20
8 szt.	Oprawa dostropowa, DZ, DALI, 2600 lm, 4000K, 24 W, IP20/ IP44
4 szt.	Oprawa dostropowa, E1.1, 1600 lm, 4000K, 16 W, IP20/ IP44
5 szt.	Oprawa dostropowa, E2.1 AW, modul AW 3 h, 1600 lm, 4000K, 15 W, IP20/ IP44
5 szt.	Oprawa dostropowa, G1.1, 2800 lm, 4000K, 24 W, IP20/ IP44
4 szt.	Oprawa kierunkowa, AW6, modul AW 3 h., 4W, IP65
6 szt.	Oprawa kierunkowa, EW1.1, modul AW 3 h., 4W, IP40
1 szt.	Oprawa nadsterpowa, AW0.2, modul AW 3 h, 2W, IP40
6 szt.	Oprawa nastropowa, B1.1, 4000 lm, 4000K, 27 W, IP65
1 szt.	Oprawa nastropowa, F1.1, 1600 lm, 4000K, 16 W, IP20/ IP44
5 szt.	Oprawa nastropowa, P1, sensor ruchu, 1600 lm, 4000K, 18 W, IP65
2 szt.	Przekaźnik/ sterownik DALI
1 szt.	proj. rozdzielnica oświetlowa, R1
1 szt.	proj. rozdzielnica oświetlowa, R9
1 szt.	proj. rozdzielnica oświetlowa, RK
1 szt.	Przełącznik wielopozycyjny, jednobiegunowy
1 szt.	Przycisk p-poż głowicy wyłącznika prądu, Budynek, HDGs FE180/PH90 3x1,5 mm2
1 szt.	Regulator wentylatora dachowego, V2, (dostawca z wentylatorem), NHXMH-J 3x1,5 mm2, IS
1 szt.	Regulator wentylatora dachowego, V3, (dostawca z wentylatorem), NHXMH-J 3x1,5 mm2, IS
1 szt.	Regulator wentylatora dachowego, V4, (dostawca z wentylatorem), NHXMH-J 3x1,5 mm2, IS
1 szt.	Szyna uziemiająca
1 szt.	Łącznik
3 szt.	Łącznik hermetyczny

ICON STUDIO ARCHITEKTURY
ADRES ul. Czartoryskiego 17/2 , 51-126 Wrocław
KOM. +48 600 79 09 01
TEL +48 71 719 55 85
EMAIL biuro@iconstudio.com.pl
WEB www.iconstudio.com.pl

■ INWESTOR

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ADRES:
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

■ OBIEKT

PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
BUDYNEK: 1
ADRES:
ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

■ ELEKTRYCZNA

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. ARKADIUSZ KICAJ
UPRAWNIENIA NR: 19/DOŚ/08

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. PRZEMYSŁAW MAŁEK
UPRAWNIENIA NR: 170/DOŚ/14

■ RYSUNEK

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY:	
DATA:	14-10-2020

SKALA: **1:50**
NR RYSUNKU: **E1**

RZUT PARTERU