

ZASADA DZIAŁANIA

Do detekcji zastosowano linie:

- linię punktowych czujek dymu,
- linię ręcznych przycisków oddymiania.

Po detekcji z dowolnej linii centrala otwiera kłapy dymowe (grupa 1) schodów i zwalnia elektrozaczepty drzwi zewnętrznych (klamka i zamek), otwierane są drzwi napowietrzania (grupa 2) zewnętrzne i wewnętrzne.

Przycisk przewietrzania otwiera jedynie klapę oddymiania.

OKABLOWANIE

Zasilnie centrali, siłowniki kłapy oddymiającej i drzwi napowietrzających – HDGs 3x2,5 PH90.

Przyciski oddymiania RPO – HTKSH 5x2x0,8 PH90.

Czujki dymu – HTKSH 2x0,8 PH90.







Elektrozaczep – HTKSH 2x0,8 PH90.

Przycisk przewietrzania – YnTKSY 2x2x0,8.

Czujka pogodowa – YKY 4x1,0.

Rozgałęzienia przewodów PH90 wykonywać w puszkach typu PIP.

LEGENDA

- COD** Centrala oddymiania
-  Ręczny przycisk oddymiania
-  Czujka dymu
-  Siłowniki systemu oddymiania
-  Wysterowanie elektrozaczepu
-  Czujka pogody
-  Przycisk przewietrzania

ICON STUDIO ARCHITEKTURA	ADRES: ul. Czartoryskiego 17/2 . 51-126 Wrocław KOM: + 48 600 79 09 01 TEL: +48 71 719 55 85 EMAIL: biuro@iconstudio.com.pl WEB: www.iconstudio.com.pl
------------------------------------	--

INWESTOR

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ADRES: ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
KATEGORIA: IX
ADRES: ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, działka o nr ewid. 1204, Krzywiń

TELETECHNIKA

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. MICHAŁ MAŚLUSZCZAK
UPR. DOŚ/0236/PBT/17 NR EWID. DOŚ/BT/0308/17

PODPIS:

RYSUNEK

BRANŻA:	TELETECHNIKA	SKALA:
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	-
ZNAK PRACY:		NR RYSUNKU:
DATA:	10.2020	T3

SCHEMAT ODDYMIANIA