

2024.10.08.2024

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KŁODAWIE, UL. BIERZWIĘŃSKA 134,
62-650 KŁODAWA, TEL/FAX. 63 273 07 61, 63 273 16 41



Kłodawa, dn. 15.02.2024 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie

Wzrost
dnia 15. 02. 2024

zaf.
Burmistrz Kłodawy

ZW.KR.4.40.421.66

Ul. Dąbska 17

62-650 Kłodawa

Dotyczy: Uzgodnienie planowanej przebudowy drogi w m. Bierzwienna Długa zgodnie z załączonym do pisma NR RZP.7011.10.8.2024 z dnia 31.01.2024 (data wpływu 02.02.2024r.) projektem zagospodarowania terenu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w załączeniu przekazuje uzgodniony projekt przebudowy drogi w m. Bierzwienna Długa Kolonia w km 0+00 do 0+990,00 z następującymi uwagami:

- W przypadku jakichkolwiek awarii podczas wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni zabrania się samodzielnego zamykania zasuw stanowiących uzbrojenie sieci wodociągowej;
- Należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek sieci wodociągowej do nowych projektowanych rzędnych terenu – jeśli występują na projektowanej powierzchni zagospodarowania;
- Rozpoczęcie prac zgłosić do ZWIK 7 dni przed planowanym wejściem na plac budowy;
- ZWIK zastrzega osobisty odbiór regulacji (sposób ich wykonania) zgłoszony przez potencjalnego Wykonawcę celem spisania protokołu odbioru prawidłowo wykonanych prac;
- Istniejąca sieć wodociągowa posadowiona jest 1,80 – 1,50 p.p.t. istniejącego, co nie powinno kolidować z robotami ziemnymi przewidzianymi w przedmiotowej inwestycji.

UWAGA: Na planowanym obszarze w/w zadania inwestycyjnego występuje podziemna infrastruktura wodociągowa w postaci przyłączy wodociągowych (przejścia przez jezdnię) oraz w niewielkim odcinku sieć wodociągowa. W związku z powyższym wnosimy o szczególną ostrożność prac na terenie występowania powyższej infrastruktury. W szczególności prace sprzętem ciężkim czy wszelkie wibracje spowodowane zagęszczeniem gruntu mogą spowodować uszkodzenie uzbrojenia podziemnego. Mając powyższe na uwadze, ZWIK zobowiązuje Wykonawcę prac budowlanych do ostrożnych działań w obrębie przedmiotowej infrastruktury oraz obserwacji w zakresie możliwych wystąpień awarii.

P.O. DYREKTORA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w KŁODAWIE

62-650 KŁODAWA
tel. 63 27 30 761; tel./fax 63 27 31 641
NIP 666-008-146, Regon 310006630

Monika Miłotańczyk