

Nr sprawy: DZP.26.78.2023

**ODPOWIEDZI NA PYTANIE DO TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania nr DZP.26.78.2023 na Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Organizacji WiN 5 w Łodzi

W związku z pytaniem Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

**Pytanie 1:** „Zgodnie z decyzją PINB w Łodzi wymagane jest wykonanie frezowania oraz szlamowania wszystkich kanałów kominowych, a w kosztorysie wymienia się tylko szlamowanie, biorąc pod uwagę, że koszt wykonania przewodów kominowych kształtuje się na poziomie ok. 350 zł za m, a wspomnianych metrów jest w sumie 437,12 m to proszę o informację czy frezowanie przewodów kominowych jest w zakresie robót? Zgodnie z kosztorysem naliczono tylko 15 szt. blaszanych, obrotowych nasad wentylacyjnych, a zgodnie z projektem jest 32 kanałów czy to oznacza, że nie na wszystkich kanałach ma być montowana wspomniana nasada, jeśli tak to proszę o informację, na których kanałach nie będą one montowane.”

**Odpowiedź:** Frezowanie przewodów kominowych ujęte jest w kalkulacji. Wyszczególnienie robót zawarte jest pod Tablicą 0503 w KNR AT-99 w (Katalog Nakładów Rzeczowych), jednakże frezowanie należy wykonać tam gdzie jest to wymagane w celu przywrócenia średnicy przewodu kominowego. Obrotową nasadę należy zastosować tam gdzie będzie to niezbędne w celu poprawiania ciągu, w tym celu należy podjąć współpracę z Mistrzem Kominarskim, który obsługuje nieruchomość.

Powyższe ***nie skutkuje*** przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **30.05.2023 r. o godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2023 r. o godz. 10:10**

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Kierownik  
Wydziału Zamówień Publicznych**

**Jarosław Gąsiorek**