

**Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo**

Wejherowo, dnia 13.11.2024 r.

ZD-SZPIA.271.1.26.2024

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap III”

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:

Proszę o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ - 3 okresy zimowe z odbiorem w maju.

Pytanie 2:

Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ- 24 miesiące.

Pytanie 3:

Proszę o podanie wymiarów i parametrów wiat autobusowych oraz uzupełnienie SST.

Odpowiedź:

STWIORBY na wiaty przystankowe są od strony 549. Należy zamontować nowe wiaty przystankowe 3-modułowe o wymiarach 4,095 x 1,485 m.

Pytanie 4:

Proszę o określenie wysokości muru oporowego w km 1+667,89 do 1+723,94. Brak w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Konstrukcję z gruntu zbrojonego przedstawiono na rysunku 4.2. oraz rysunku 6.6. Jego wysokość jest zmienna.

Pytanie 5:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z wykonaniem przepustu PD-2.

Odpowiedź:

Lokalizacja	Nazwa przepustu	Rura	Średnica	Długość	Wzmocnienie podłoża			Umocnienie wylotu/włotu	Mur oporowy 380/214/25	
					szerokość	długość	powierzchnia		monolityczny	prefabrykowany
1+670,00	PD-2	PEHD SN 8	1200	20,50	2,30	21,50	49,45	81,0	2	2
				97,39					235,50	357,1

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku objętym przedmiotem zamówienia do wyceny należy przyjąć standardowe słupy stalowe, ocynkowane (nie ozdobne).

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że na odcinku objętym przedmiotem zamówienia do wyceny należy przyjąć standardowe słupy stalowe, ocynkowane (nie ozdobne). Charakterystyka słupów znajduje się w Projekcie Technicznym branża elektryczna – opis.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.