

LEGENDA

SYMBOL	OPIS
	Trasy prowadzenia przewodów
Rx	Rozdzielnica x-nr lub nazwa
x	Gniazdo wtykowe podtynkowe IP20, z przesłoną styków, x - ilość gniazd
x	Gniazdo wtykowe podtynkowe IP44, z przesłoną styków, x - ilość gniazd
	Wypust jednofazowy
W1	W1 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 60x60 typu panel LED, IP20/44, 840, 34,2W, 4000lm, Przesłona: Micro PRM (mikropryzma PMMA)
W2	W2 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 60x60 typu panel LED, IP20/44, 840, 34,2W, 4000lm, Przesłona: PLX (opalizowane PMMA)
W3	W3 - Oprawa natynkowa 60x60 typu panel LED, IP20/44, 840, 34,2W, 4000lm, Przesłona: PLX (opalizowane PMMA)
AWZ	AWZ - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 1W, AT, 1H, 70lm, IP65 z modułem grzewczym przeznaczona do pracy w zakresie temperatur: -20...+45˚C
EW1	EW1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, kierunkowa z piktogramem jednostronna, 1W, AT, 1H, IP65
AW1	AW1- Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do wbudowania, 3W, AT, 1h, IP65, optyka korytarzowa, 347lm, jednozadaniowa biała
x	Łącznik pojedynczy IP20, x - strefa sterowania
x	Łącznik podwójny IP20, x - strefa sterowania
CR1	CR1 - czujnik ruchu - zasięg w promieniu 15m, kąt detekcji 360 stopni, montaż podtynkow, x - strefa sterowania
	Dzwonek szkolny typu GONG. Załączenie z istniejącego systemu w budynku szkoły
	UWAGI: 1) Sposób adresowania obwodów: Ry/Fx, R-rozdzielnica, y-nr lub nazwa, x-numer obwodu 2) Inne oznaczenia: n/t - montaż natynkowy, p/t - montaż podtynkowy, h - wysokość montażu od posadzki 3) Wygląd gniazda podwójnego obok.

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa istniejącej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbędną komunikacją w szkole podstawowej w Goślinowie
Adres obiektu budowlanego:	300303_2.0006.38 300303_2.0006.39
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora adres:	Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno
pracownia projektowa:	waart BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI waart@op.pl pl. Lipowy 3/2 61-478 Poznań kom. 663 342 030
projektował:	mgr inż. Filip Gruszczyński nr upr. WKP/0222/PWOE/22 WKP/0156/PWOT/08
sprawdził:	mgr inż. Przemysław Rybaczewski mgr inż. Rafał Olszewski nr upr. WKP/0410/POOE/11
stadium:	P R O J E K T TECHNICZNY
rewizja:	-
branża:	ELEKTRYCZNA
nr rys.:	IE-01
data:	17.06.2024 r.
skala:	1:100
treść rysunku:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PARTERU