

ZLECENIODAWCA:

Studio Projektowe SIM s.c.
ul. Kraśnięta 12
80-177 Gdańsk

INWESTOR:

Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo

ZAŁĄCZNIK DO UZGODNIENIA NR 71/2021 z dnia 11.08.2021r.

dotyczący: skrzyżowania projektowanej linii kablowej z istniejącym wodociągiem na ternie działki nr 1338 przy ul. Gdyńskiej we wsi Mosty w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod tytułem: „Budowa gminnego przedszkola publicznego w Mostach przy ul. Gdyńskiej, gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym dostosowaniem układu komunikacyjnego drogi powiatowej oraz skablowaniem linii średniego napięcia instalacji elektroenergetycznej”.

Uzgadnia się ww. plan zagospodarowania terenu po spełnieniu następujących warunków.

1. Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem. Zgłoszenie winno zawierać w szczególności:
 - a) przedmiot robót budowlanych;
 - b) numer zgłoszenia na budowę lub pozwolenia na budowę;
 - c) numer i datę wydania uzgodnienia;
 - d) pełną nazwę wykonawcy;
 - e) planowany termin rozpoczęcia prac;
 - f) telefon kontaktowy do kierownika robót.
2. Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wodociągowe i/lub kanalizacyjne. Podczas prowadzenia robót należy zachować szczególną ostrożność.
3. W miejscach kolizji i zbliżeń z siecią wodociągową i/lub siecią kanalizacji sanitarnej prace wykonywać ręcznie, wykonywać przekopy próbne w celu dokładnego ustalenia położenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Wszystkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, znajdującej się w obrębie robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, a powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na koszt wykonawcy.
5. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowane urządzenia wodociągowe bądź kanalizacyjne powiadomić P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie.
6. Przewody wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem należy zinventaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru w stanie odkrytym.
7. Po zakończeniu inwestycji należy dostarczyć kompletny geodezyjny pomiar powykonawczy do P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie.

DYREKTOR ZARZĄDU
P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o.

Tomasz Drozdowski

Uzgodnienie ważne jest 2 lata.