

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14;
e-mail: bzp@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 3 stycznia 2022 r.

Do wszystkich potencjalnych wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na Wylonięcie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i materiałów montażowych i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr: 1.43; 1.47; 1.53 w bud. Centrum Badań Przyrodniczych UJ ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków oraz w pomieszczeniu nr E0-28 w bud. Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2 30-387 Kraków, na terenie Kampusu 600 lecia Odnowienia UJ w Krakowie, 80.272.453.2022

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Jakiego rodzaju mają to być klimatyzatory? Kasetonowe, kanałowe, podstropowe, typu split?

Odpowiedź nr 1:

Pomieszczenie nr: 1.43 – jednostka typu split; 1.47 – jednostka typu split; 1.53 – jednostka typu kasetonowego w bud. Centrum Badań Przyrodniczych UJ ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków oraz w pomieszczeniu nr E0-28 – jednostka typu split w bud. Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2 30-387 Kraków, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, modyfikacja do treści SWZ stanowią jej integralną część, a terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 13 stycznia 2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Po zmianie terminów wykonawca jest związany ofertą do dnia 11 lutego 2023 r.

Z poważaniem

Anna Onderka