

ZP.240.64.2022

L.02, 9447

Poznań, dnia 27 września 2022 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) pn. „Dostawa kontenerów stanowiących zaplecze szatniowo- sanitarne w ramach zadania: Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej w Poznaniu”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Proszę o udzielenie informacji czy wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia, tj. 63 dni, to termin ostateczny. W chwili obecnej, dla takiego zamówienia możemy zaproponować termin realizacji 120 dni, Wobec tego proszę o informację czy oferta z takim terminem realizacji będzie przez Państwa rozpatrywana.

Odpowiedź: Zamawiający w dokumentach postępowania określił termin realizacji zamówienia do 63 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

2. Zamawiający wskazuje przewidywany termin realizacji dostawy jako 63 dni od złożenia zamówienia / podpisania umowy. Proszę o informację w jakim terminie przewidywana jest realizacja, czy jeszcze w bieżącym roku?

Odpowiedź: Zamawiający określił termin realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie ma możliwości udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, gdyż Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest w stanie wskazać kiedy dojedzie do podpisania umowy z Wykonawcą. Czynność ta warunkuje termin realizacji

POZnań*

zamówienia.

3. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie oświadczenia dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. Kontenery muszą być dostarczane samochodami ciężarowymi. Wykonawca nie posiada we flocie pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym tego typu. Proszę o informację, czy Zamawiający może zrezygnować z wymagania złożenia danego oświadczenia do przetargu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie może zrezygnować z oświadczenia, o którym mowa w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

4. W związku z klasą odporności budynku EI 30 czy konstrukcja stalowa kontenerów ma być również zabezpieczona farbami ogniowymi tak aby spełniała klasę R- 30

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby konstrukcja kontenerów spełniała klasę odporności ogniowej R 30 poprzez zastosowanie ognioochronnych powłok pęczniejących lub certyfikowanego systemu zabudowy.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lukasz Miadziolko', is written over the printed name and title.

DYREKTOR
Lukasz Miadziolko

Sprawę prowadzi:
Filip Waligóra, ZP
tel. 61 835 79 07