



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 10.01.2025r.

ORG-ZP. 271.1.2025

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.1.2025** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. 1. Proszę o informacje ile piasku należy przyjąć do dosypania na Dzikiej plaży .
Odpowiedź Zamawiającego: 230m³.

Pytanie 2. Proszę o potwierdzenie że dosypanie piasku jest tylko na Dzikiej Plaży, na innych plażach wg opisu w projekcie jest tylko wyrównanie piasku bez dowozu
Odpowiedź Zamawiającego: Na wszystkich plażach jest dosypanie piasku po uprzednim przywiezieniu go na plażę.

Pytanie 3. Dotyczy plaży Anastazewo

- a) W przedmiarach wyszczególniono „ławka parkowa” szt. 1 wg rysunku PZT 2 szt. jaką ilość przyjąć do wyceny.
- b) brak w przedmiarach huśtawek. Czy przejąć do wyceny 2 huśtawki, które widnieją na PZT. Należy przyjąć 2 szt. do wyceny.
- c. proszę o potwierdzenie, że należy zamontować Lampy solarna na przejście dla pieszych. Lampy te posiadają strumień światła przystosowany do oświetlenia wąskiego terenu a z PZT wynika, że mają oświetlać część plaży.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. A) 2 szt.

Ad. B) Należy przyjąć 2 szt. do wyceny.

Ad. C) Do wyceny należy przyjąć lampę solarną o szerokim kącie świecenia.



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444

www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Pytanie 4. dotyczy Plaży Łazienki

- a) proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz 4.10 przedmiaru robót jednostka miary- metr ,ilość 1
- b. w przedmiarach brak ławek z miejscem,na ognisko które są opisane w projekcie. Czy wykonawca ma przyjąć je do wyceny. Jeżeli ma przyjąć do wyceny proszę o udostępnienie rys nr 4 w formacie DWG
- c. w przedmiarach brak śmietników które są opisane w projekcie. Czy wykonawca ma przyjąć je do wyceny, jeżeli tak to jaką ilość w PZT w legendzie 6 szt. Na rysunku 1 szt
- d. w celu właściwej wyceny proszę o udostępnienie rys. nr 6, 7, 8, 9 w formacie DWG
- e) proszę o informacje czy pomiędzy belką drewnianą długości 590 a 381 (pole 2 z prawej strony należy wycenić belkę 30x30 (analogicznie do prawej strony).
- f)Dotyczy rys. h. proszę o informacje, ile przyjąć do wyceny traw. W projekcie podano że należ obsadzić trawą witacz i leżaki. W przedmiarach poz. 2-100 podano 3 szt./m2 ilość 2 m2 czyli 6 traw. Podobne pozycje są w innych przedmiarach, gdzie występuje witacz, czyli można przyjąć, że pozycja ta dotyczy witacza bez traw przy leżakach.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad. A) pozycja dotyczy wykonania leżaków i śmietników , do wykonania 7 szt leżaków i 6 śmietników z pokrywą.
- Ad. B) Należy je przyjąć do wyceny, Zamawiający nie posiada rysunku w formacie DWG.
- Ad. C) Należy przyjąć do wyceny 6 szt.
- Ad. D) Zamawiający nie posiada rysunków w formacie DWG.
- Ad. E) tak należy wycenić belkę 30x30
- Ad. F) należy przyjąć według PZT

Pytanie5. Dotyczy - Przebudowa pola biwakowego w Przybrodzinie

- a. proszę o uzupełnienie przedmiarów o Kolumnę serwisową
 - b. proszę o uzupełnienie przedmiarów o Punkty poboru wody i prądu
 - c. proszę o przedmiary instalacji kanalizacyjnej
- Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie dysponuje przedmiarami. Do wyceny należy przyjąć według dokumentacji projektowej.

Pytanie 6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację techniczną

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie 7. informuje że w załączniku nr 10 nie można otworzyć pliku Informacje uzupełniające Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Plik błędny.

Wójt Gminy Powidz