



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl

47/ZP/21

Gdynia 02.11.2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 Pzp pt.:
Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów ciepłych, systemów solarnych i instalacji c.w.u. i c.o. w obiektach AMW w Gdyni oraz kotłowni olejowej w AOS w Czernicy

ZAPYTANIE DO SWZ oraz ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zamawiający w § 1 ust 3.pkt. VI umowy wskazuje na konieczność zakupu i wymiany urządzeń w kotłowni w Budynku 256 oraz węzłach w budynkach 7,9,10,13,354,600. Jednocześnie Zamawiający nie podaje szczegółów dotyczących wymienionych urządzeń np. Producent, typ, model. Proszę o podanie szczegółowych danych dotyczących elementów podlegających wymianie w celu prawidłowego oszacowania kosztów zakupu. np. czujnik STB temperatury kotła- brak typu czujnika, producenta; pompa cyrkulacyjna c.w.u Grundfos typ UPS 40-180/FB- brak informacji napięcia jakie obsługuje pompa; Czujnik temperatury zewnętrznej automatyki; - proszę podać typ/ model, producenta; Pompa ładująca 3,5-4,5 m³/h 1400obr/min; - Typ/model, producent; Reduktor gazu palnika Kotła nr4; - typ/model, producent.

Odpowiedź:

Wymianie podlegają n.w urządzenia:

Czujnik STB kotła nr 3 SAMSON C TYP 5315-0001:110 st C bud. nr 256,

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. GRUNDFOS UPS 40-180/FB: to 400V,

Czujnik temperatury zewnętrznej Schneider typ STO 600 bud. nr 9 i 10,

Pompa ładująca/uzupełniająca zład 3,5 -4,5 m³/h 1400 obr/min Hydro-Vacuum SKA 3.02 bud. nr 354,

Reduktor SAV-Kontrollgerat gazu kotła nr 4 typ RMG 720 K,

Siłownik zaworu 3 drogowego ciepłej wody typu „Satchwell” ALE 1376, 24V, 50 HZ bud. nr 256,

Kontroler zarządzania systemem sterowania, monitoringu i wizualizacji firmy Satchwell typ MNN-50-100 bud. nr 256,

Siłownik zaworu AMB 162, 10 Nm DANFOSS bud. nr 7 i 13,

Zawór mieszający 3-drogowy HRE3, DN 50 10 Nm DANFOSS bud. nr 7 i 13,

Siłownik zaworu regulacyjnego typ MG900 Schneider bud. nr 600,

Czujnik płomienia UV typ RA-2 kotła K-4 SIEMENS bud. nr 256.



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl

Pytanie 2.

Czy wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat jakieś awarie?

Odpowiedź:

W ostatnich trzech latach na terenie AMW wystąpiło kilkanaście awarii na instalacjach: sanitarnej, ciepłej i zimnej wody użytkowej, c.o. oraz elektroenergetycznej, które były usuwane na bieżąco z zachowaniem zapisów umowy przez serwis techniczny firmy świadczącej usługę. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu na nieprzewidywalność występowania awarii, ich ilość oraz zakres są trudne do określenia.

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia.