

Tulisków, dnia 4 lipca 2023 r.

GMINA I MIASTO TULISZKÓW
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1
62-740 Tulisków

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012” w Tuliskowie

Sygnatura zamówienia: RRG.271.8.2023

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), dalej: „ustawy Pzp”, pod nazwą, **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012” w Tuliskowie** wpłynęły pytania Wykonawców do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710) przedstawia, co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z opisanymi parametrami nawierzchni poliuretanowej, które są nie normatywne i nie ma takiej nawierzchni, która by to spełniała proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wartości parametrów wymaganych wg normy PN-EN 14877:2014-02 są znacząco niższe od wymagań zawartych w dokumentacji projektowej. Przyjęcie parametrów minimalnych z ww. normy nie jest dopuszczalne, ponieważ skutkuje niską trwałością, koniecznością kosztownych modernizacji lub jeszcze kosztowniejszych wymian nawierzchni.

Krzysztof Roman

/ - /

Kierownik zamawiającego