



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



SP ZOZ/DZ/368/2023/1

Myszków, 08.01.2024 r.

**WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1**

*dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:*

**Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie**

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29.12.2023 r.,  
pod nr 2023/BZP 00581064/01

W związku z wniesionymi zapytaniem, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo Zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:**

*Prosimy o doprecyzowanie zapisu znajdującego się w paragrafie 4, pkt 2. W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe/ w zbiornikach przenośnych wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych/ zbiornikach przenośnych bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu oraz pozostawienie pojazdu, którym wykonywane są dostawy bez nadzoru. W nawiązaniu do powyższego oraz następującego sformułowania zawartego we wzorze umowy: „Dostawy odbywać się będą do Magazynu gazów medycznych lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie siedziby Zamawiającego w Myszkowie w dni robocze w godz. 7:00 – 13:00.” Prosimy o potwierdzenie, że dostawy butli z gazami medycznymi (oraz odbiór pustych opakowań) / tankowanie ciekłego azotu do zbiornika przenośnego będą realizowane do wyznaczonej, bezpiecznej strefy dostaw znajdującej się na zewnątrz - bez konieczności wnoszenia butli/ zbiorników przenośnych do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów)?*

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że zamawiane produkty w opakowaniach butlowych będą dostarczone do wyznaczonej strefy rozładunkowej zlokalizowanej przy magazynie opakowań butlowych (magazynu gazów medycznych) na terenie Szpitala Powiatowego.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należał rozładunek zamawianych opakowań butlowych w strefie rozładunkowej, a następnie odbiór pustych opakowań butlowych, wcześniej przygotowanych i dostarczonych przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego.

Dostarczaniem, wymianą i dystrybucją pełnych opakowań butlowych na poszczególnych oddziałach szpitalnych zajmuje się wyznaczony personel techniczny Zamawiającego.

Tym samym Zamawiający potwierdza, że dostawy butli z gazami medycznymi oraz odbiór pustych opakowań, będą realizowane wyłącznie w wyznaczonej, bezpiecznej strefie dostaw znajdującej się na zewnątrz - bez konieczności wnoszenia butli/zbiorników przenośnych do wewnątrz budynków Zamawiającego.

**Pytanie 2:**

*Prosimy o zmianę w Formularzu Oferty, dotyczącą terminu płatności, na treść zgodną z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy.*

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający koryguje omyłkę w punkcie 9 Formularza oferty. Składając ofertę należy posłużyć się jego zmodyfikowaną treścią. Skorygowany wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 3:**

*Prosimy o zmianę, w stosownych miejscach SWZ wraz z załącznikami, wymogu dotyczącego wyrobów medycznych polegającą na dopisaniu po zwrocie „wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych” zwrotu „z zachowaniem okresów przejściowych wyznaczonych przez tę Ustawę na dostosowanie do niej”.*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



**Odpowiedź 3:**

Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w tym zawarte w rozdziale 18 przedmiotowej ustawy (Przepisy przejściowe i końcowe) mają zastosowanie w przypadkach określonych ustawą, stąd Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ wraz z załącznikami w zakresie określonym przez Wykonawcę.

**Pytanie 4:**

*Prosimy o następujące zmiany we Wzorzec Umowy:*

- w paragrafie 3 ust 5 – prosimy o zmianę z 5 dni roboczych na 10 dni roboczych.

*Rozpatrzenie reklamacji wymaga badania gazu w niezależnym laboratorium. Przeprowadzenie tego procesu w ciągu 5 dni jest niemożliwe.*

- w paragrafie 12 ust 2c prosimy o dopisanie zwrotu „za obustronną zgodą”.

**Odpowiedź 4:**

*tiret pierwsze :*

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę redakcji postanowienia. Intencją Zamawiającego jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia szpitala w gazy medyczne, wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji powyżej wskazanego terminu, w przypadkach kiedy dostarczony zostanie gaz wadliwy wg definicji wynikających z postanowień umowy może spowodować brak dostępności gazu dla pacjentów szpitala.

*tiret drugie:*

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę redakcji postanowienia. Zgodnie z § 12 ust. 4 wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**Pytanie 5:**

*Jaką pojemność posiada zbiornik Zamawiającego na ciekły azot medyczny z pakietu nr 3?*

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający informuje, że pojemność zbiornika na ciekły azot w stosowanym aparacie do krioterapii wynosi 26 litrów.

**Pytanie 6 :**

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? Uzasadnienie (Interpretacja UZP): <https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. W art. 78<sup>1</sup> § 2 k.c., wskazano, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W konsekwencji umowa o zamówienie publiczne może być podpisana własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez upoważnione do tej czynności osoby.

**Pytanie 7:**

**(dot. Projektowane postanowienia umowy § 5)**

*Wnosimy do Zamawiającego o dopisanie zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):*

4. *W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.*

*Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszaków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



*KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażąco uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współzycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.*

*Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.*

*Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.*

**Odpowiedź 7:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 5 ust. 4. Zamawiający nie uznaje za zasadne wniesionych przez Wykonawcę zastrzeżeń.**

**Pytanie 8:**

*(dot. Pakiet 2)*

*Czy pod pojęciem zawartym w Pakiecie nr 2, pozycja 2 formularza cenowego „Ustnik jednorazowy z filtrem antybakteryjnym lub filtr antybakteryjny + ustnik jednorazowy” Zamawiający rozumie każdy dedykowany ku temu jednorazowy wyrób medyczny umożliwiający prawidłowe i bezpieczne podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O) zabezpieczający jednocześnie przed skażeniem korpusu zaworu dozującego przed kontaminacją bez względu na zastosowany wariant konstrukcyjny umożliwiający w/w zabezpieczenie?*

**Odpowiedź 8:**

**Zamawiający określił minimalne wymagania względem wyrobu umożliwiającego bezpieczne podawanie mieszaniny gazów - nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.**

**Pytanie 9:**

*(dot. Pakiet 2)*

*Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania mieszaniny wymaga obligatoryjnie/ zawsze zastosowania dodatkowego środka zabezpieczającego przed kontaminacją w postaci jednorazowego filtra lub jednorazowego zaworu wydechowego z filtrem (podanie mieszaniny bez tych zabezpieczeń będzie niemożliwe).*

**Odpowiedź 9:**

**Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.**

**Pytanie 10:**

*(dot. Pakiet 2)*

*Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zawór dozujący, ma umożliwiać dezynfekcję i ponowne użycie w przypadku kontaminacji jego zewnętrznych części, natomiast w przypadku skażenia wewnętrznych części zaworu patogenami ma być zgodnie z wytycznymi producenta wymieniony przez wykonawcę na nowy (na jego koszt) w ramach obowiązującej umowy bez możliwości czyszczenia i sterylizacji przez personel Zamawiającego, zwiększającego koszty poniesione przez Zamawiającego w trakcie użytkowania zaworu dozującego lub jako rozwiązanie równoważne umożliwiać nielimitowaną ilość dezynfekcji w/w części wewnętrznych zaworu dozującego? (jest to rozwiązanie, które obecnie jest stosowane na oddziale położniczym).*

**Odpowiedź 10:**

**Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296



**Pytanie 11:**

*(dot. Pakiet 2)*

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego (w zgodzie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, w art. 2 pkt. 37 i/lub 38 – użytkownik/laik) bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu. (jest to rozwiązanie, które jest obecnie stosowane na oddziale położniczym)

**Odpowiedź 11:**

**Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego.**

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, **przedłużony zostaje termin składania ofert do dnia 12.01.2024 r. do godziny 14.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **14.05** oraz odpowiednio termin związania ofertą do dnia **10.02.2024 r.**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty – zmodyfikowany.

Zatwierdził  
p.o. DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Krzysztof Bestwina