



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61

Szczecin, dnia 25.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Dotyczy: ul. Śląska 27/12

**Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.
Stwierdzono:**



lp	1	2	3	m.
Str				
III			Wk	27
II	G		Wk	22
I		Cog	Wk	15
N			Wk	12
P				

Brak możliwości wykorzystania istniejących przewodów.

Wskazane ogrzewanie lokalu oraz wody elektrycznie.

Dla ewentualnie wykonywanej łazienki zalecane wykonanie wentylacji zrównoważonej np. rekuperator HRV-100.

Budynek posiada nową elewację.

Może być problem z wyprowadzeniem przewodów na zewnątrz ponad dach.

Wentylacja kuchni bez zmian.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Upr. nr 13003 z 20.12.1994