



Mapa do celów projektowych

SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Gmina: Dopiewo

Obręb: Dopiewo

Sekcja: 6.176.09.09.4.3

Działka nr: 535, 533/26, 533/25

Stan aktualny na dzień : 29.07.2021

Układ wysokości: PL-KRON86_NH

Układ współrzędnych prostokątnych
płaskich: 2000/6

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji, lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.11876.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent ul. Białejewska 50, 62-035 Kórnik NIP: 7851430804 REGON: 639708750 +48 607 606 787 naskrentgeodeta@wp.pl
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 10.08.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	 mgr Arkadiusz Kaliski Geolog. Geodeta uprawniony. nr. upr. 16497/2002 ul. Krańcowa 23 62-070 Dąbrowa tel.+48-502-029-143

LEGENDA:

- Proj. linia kablowa nN
- Proj. lokalizacja szafki kablowo-pomiarowej
- Oświetlenie zewnętrzne - latarnie
- Oświetlenie zewnętrzne - niskie lampy
- Rura osłonowa instalacji elektrycznych

UWAGI:

- Wszystkie wprowadzania instalacji elektrycznych i teletechnicznych do budynku w rurze osłonowej.
- Wprowadzenie należy uszczelnić przed wnikaniem wody do obiektu.
- Pod drogami kabel ułożyć w rurach typu SRS, pod terenem zielonym oraz pod chodnikami w rurach typu DVK.
- W miejscu zbliżenia do pni drzew, linie kablową należy prowadzić w rurach osłonowych.
- Należy zachować normatywne odległości od innych instalacji uzbrojenia terenu.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		
TEMAT OPRAWOWANIA:	TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ	Zespół projektowy: Sprawdzający mgr inż. Wojciech Poprawa upr. bud. nr: WKP/0363/POOE/10 Projektant: mgr inż. Paweł Biliński upr. bud. nr: WKP/0486/POOE/19		
LOKALIZACJA:	DOPIEWO, obręb 0001, gmina DOPIEWO ul. LESNA, dz. nr 533/25, 533/26			
INWESTOR:	GMINA DOPIEWO ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo			
TEMAT RYSUNKU:	Instalacje elektryczne-zewnętrzne	DATA: 08.2021	SKALA: 1:500	NR RYS.: IE_001