



LEGENDA:

- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, 1x15W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLZENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLZENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLZENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH MONTOWANA NA ŚCIANIE
- OPRAWA OŚWIETLZENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA SUFICIE
- OPRAWA OŚWIETLZENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE

OS1/R1
NAZWA ROZDZIELNICY
NUMER OBWODU W TABLICY
RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH - NATYNKOWOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH).
UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O Un=750V I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm². PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZAKAMI.

| | | | |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY | | 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 | |
| "WIS" | | TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl | |
| Obiekt | | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zaczysie 1 | |
| Adres | | ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zaczysie 1 64-100 Leszno | |
| Inwestor | | Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno | |
| Treść rysunku | | Data | Nr. rysunku |
| | | 30.08.2023 | E9 |
| Branża | | elektryczna | |
| Projektant | | mgr inż. Jerzy Woźniak | upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. Inst.-inż. |
| | | | |