



- LEGENDA:
- "PWP" PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W BUDYNKU W WYDZIELONEJ OBUDOWIE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90
 - "ZG" ISTNEJĄCE ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE PRZENIESIONE DO NOWEJ OBUDOWY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E90
 - "TAD1 TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM + TL6" ADMINISTRACJI ORAZ Z SZESCIOMA UKŁADEMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
 - "TAD2 TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM + TL3" ADMINISTRACJI ORAZ Z TRZEMA UKŁADEMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
 - "TM" TABLICA MIESZKANIOWA ZAMYKANA, 18-MOD. MONTOWANA PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH LUB ISTNEJĄCA TABLICA MIESZKANIOWA

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). NA ZEWNĄTRZ W WYKOPIE NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI W RURACH OSŁONOWYCH f150mm NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. LINIE ZASILAJĄCĄ ZE ZŁĄCZA DO TABLICY LICZNIKOWEJ PROWADZIĆ PRZEWODEM YLY5x35mm2. WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ YLY5x6mm2 ZAKOŃCZYĆ W TABLICACH MIESZKANIOWYCH, ZALECA SIĘ WYKROZYSTANIE ISTNEJĄCYCH TABLIC MIESZKANIOWYCH.

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL. KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zacisze 1			
Adres	ul. Gabriela Narutowicza 75 i Zacisze 1 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje I piętra	Data	Skala	Nr. rysunku
		30.08.2023	1:50	E6
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/I/E/5729/01 spec. inst.-inż.		