

Załącznik nr 2 do postępowania NZ.2810.51.2023-ZOF

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty adaptacyjne pomieszczeń w Pracowni Mammograficznej (Budynek Główny Szpitala (A), Zakład Diagnostyki Obrazowej)

1. Pomieszczenia Pracowni Mammografii Szpitala zlokalizowane są w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej parter budynku głównego Szpitala (budynek A).
2. Prace adaptacyjne obejmują dwa pomieszczenia zlokalizowane między pomieszczeniami A011 i A012 należące do Pracowni Mammografii. Prace wykonane będą na potrzeby nowo instalowanego urządzenia – mammografu Senographe Pristina
3. Adaptacja pomieszczeń zakłada prace budowlane, w tym demontażowe, konieczne do zainstalowania nowego mammografu z wykorzystaniem, gdzie jest możliwe, istniejącej i sprawnej infrastruktury technicznej pomieszczeń jak np.: wentylacja, osłony stałe, instalacje wod-kan., oświetlenie.
4. Pomieszczenia po wykonaniu prac adaptacyjnych muszą odpowiadać szczególności wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z późn. zm.), oraz innym przepisom szczegółowym mającym zastosowanie do w/w przedmiotu zamówienia.
5. Poza pracami związanymi z przystosowaniem pracowni do wymagań urządzenia - aparatu mammograficznego, Zamawiający określa niezbędny podstawowy zakres prac do wykonania w obecnie użytkowanych pomieszczeniach pracowni mammografii tj.:

1)Pomieszczenie nowego mammografu Pracowni Mammografii :

- demontaż wykładziny podłogowej [16,80 m²],
- zerwanie posadzki cementowej i po ocenie stanu podłoża oraz potwierdzenia takiej konieczności - wykonanie nowej warstwy podkładu [16,80 m²],
- zastosowanie samopoziomującej masy szpachlowej gr. 2 mm pod posadzki i wykładziny [16,80 m²],
- na tak przygotowanej posadzce ułożenie elastycznej winylowej wykładziny homogenicznej, elektrostatycznej z wywinięciem na ścianę 10 cm (wykładzina na złączach zgrzewana), kolor uzgodniony z Zamawiającym [16,80 m²],
- zabezpieczenie istniejących kanałów w posadzce lub wykonanie nowych dla instalacji sterowniczej obsługi nowego urządzenia - aparatu mammograficznego Senographe

Pristina zgodnie z wytycznymi firmy dostarczającej urządzenia tj. GE Medical Systems dla modelu Senographe Pristina – Załącznik nr 1,

- montaż nowych kanałów podłogowych stalowych z pokrywami na potrzeby instalacji nowego urządzenia – aparatu mammograficznego ,
- przygotowanie podłoża ścian pod montaż wykładziny ściennej oraz wyłożenie ścian wykładziną akrylowo-żywiczną na pełną wysokość ścian kolor uzgodniony z Zamawiającym [52,00m²],
- wymiana krutek wentylacyjnych i sprawdzenie sprawności kanałów wentylacyjnych,
- montaż nowych drzwi przesuwnych 90cm Ekwiwalent 0,25 mmPb z automatyką,
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- wymiana grzejnika typu szpitalnego [1 szt] oraz zabudowa rur instalacji c.o. obudową GK na konstrukcji metalowej [3m²],
- w zakresie elektrycznym należy wymienić tablicę zasilającą MDP na nową, zgodną z wytycznymi dla urządzenia – aparatu mammograficznego (Załącznik nr 1), oraz zapewnić odpowiednie usytuowanie wyłączników awaryjnych, lamp ostrzegawczych, blokad drzwi oraz wykonanie systemu komunikacji personelu w adaptowanym pomieszczeniu z pacjentem na zewnątrz w poczekalni
- jeżeli zaistnieje taka konieczność - osadzenie płyty montażowej urządzenia – aparatu mammograficznego

2) Przedsięwzięcie Pracowni:

- wymiana konstrukcji sufitowej typu Armstrong [6m²],
- odnowienie powłok malarskich farbą lateksową na ścianach z przygotowaniem podłoża [6m²], farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 lub równoważnej), klasa III >20 mikrometr i <70 mikrometr po 200 cyklach szorowania – mat satynowa, odporność na zmywanie min. 4000 cykli, odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki , np. benzynę
- wymiana krutek wentylacyjnych i sprawdzenie sprawności kanałów wentylacyjnych,
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- wykonanie fartucha okładziny ściennej za umywalką, zamontowanie umywalki i wykonanie nowej instalacji wod-kan,

6. Prace adaptacyjne powinny być prowadzone w sposób nieutrudniający funkcjonowania pracy Szpitala, z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów BHP i PPOŻ na stanowisku pracy oraz na terenie Szpitala i przyległego terenu.

7. Odpady podlegające utylizacji i materiały z rozbiórki Wykonawca usuwa na bieżąco rękawem zsywowym z obiektu (jeżeli będzie taka konieczność), na swój koszt i zobowiązany jest załączyć dokument o przyjęciu odpadu do utylizacji.

8. W sprawie ustalenia szczegółowych warunków wymaganych w zakresie dostosowania pomieszczenia do montażu urządzenia - mammografu GE Senographe Pristina, Wykonawca winny jest kontaktować się bezpośrednio z dostawcą urządzenia GE Medical Systems Polska tj.....

9. Realizacja zamówienia z podziałem na etapy:

- wykonanie wszystkich robót demontażowych i rozbiórkowych,
- prace adaptacyjne- budowlane , instalacyjne
- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności,
- przekazanie przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

10. Uwaga ogólna: kolorystyka oraz zastosowane rozwiązania w tym materiałowe do wnętrza ma być spójna z całością kolorystyki szpitala i aktualnie obowiązującym w Szpitalu standardem pomieszczeń oraz uzgodniona z Zamawiającym.

K. Plebanek

A. Kryštofiak