

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakup kabli zasilających ze złączami C13 i C14 do podłączenia przetworników zasilania Eaton ATS 16A Netpack zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Kabla zasilającego w ilości 600 szt. o długości 1,8 m. o następujących cechach:

Złącza: IEC60320 C14 (męskie), IEC 60320 C13 (żeńskie)

Kabel: żyty Cu 3xAWG17 w przedziale od (3x 0.75mm²) do (3x1.0mm²),

Kolor: czarny

Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz

Napięcie dopuszczalne 90~250 V

Prąd znamionowy (max) 10A

Materiał izolacji - PVC

posiada certyfikaty CE, LVD, VDE, PAHS oraz ROHS.

Dopuszczenie do obrotu na terenie RP: Tak

Długość 600 szt. x 1,8 m

2. Kabla zasilającego w ilości 200 szt. o długości 3,00 m. o następujących cechach:

Złącza: IEC60320 C14 (męskie), IEC 60320 C13 (żeńskie)

Kabel: żyty Cu 3xAWG17 (3x1.0mm²),

Kolor: czarny

Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz

Napięcie dopuszczalne 90~250 V

Prąd znamionowy (max) 10A

Materiał izolacji - PVC

posiada certyfikaty CE, LVD, VDE, PAHS oraz ROHS.

Dopuszczenie do obrotu na terenie RP: Tak

Długość 200 szt. x 3,00 m

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
podkom. Rafał TULCHOWSKI

Janeta Modrzyńska

KIEROWNIK
Szekcji I Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
podkom. Maria KOTLIŃSKA