
UL.LWOWSKA
UL.KOSZYKOWA
BUDYNEK MIESZKALNY
BUDYNEK MIESZKALNY
K1
K2
K3
K4
K1
RZUT PARTERU
44,2m
37,5m
29,0m
21,3m
DO ROZBIÓRKI
ŚCIANKA PALNA DO WYMIANY NA EI30
DREWNIANIA ZABUDOWA WNĘKI DO LIKWIDACJI
OSŁONA PALNA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO KLUBU DO LIKWIDACJI
WINDA PROJEKTOWANA
DRZWI PROJEKTOWANE
ZAMURZYĆ PRZY DOCIEPLENIU BUDYNKU
Budynek zagrożony zawaleniem - do rozbiórki
LEGENDA:
KIERUNEK EWAKUACJI
ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
EW60 OKNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
E1-60 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 DYMOSZCZELNE
EIS30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 DYMOSZCZELNE
EI30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
ODDYMIANIE
PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
OBIEKTU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55
RZUT PARTERU
AUTOR:
PODPIS:
mgr inż. Ryszard Prujak
Rzeczoznawca do. zabezpieczeń przeciwpożarowych upr. nr 208/94
inż.budd.bd. Marian Nocuta
Rzeczoznawca budowlany upr. CWRB po portycji 151/97/R, upr. bud. nr 493/67
DATA: WRZESIEŃ 2017
SKALA: 1:100
NR RYSUNKU: 3