

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15.01.2024 r.

Sprawa ZP/01/2024

Wszyscy zainteresowani

**Dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym na „*Remont Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00009895/01 z dnia 04.01.2024 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Proszę o podanie parametrów technicznych dla doboru urządzenia, które należy zamontować zgodnie z pozycją nr 53 przedmiaru: Montaż URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO DO PRZEPIĘCIA KANALIZACJI SANITARNEJ.

**Odp.:** Zamawiający informuje: Łazienkowa przepompownia ścieków do przepompowania w poziomie na odległość do 10 metrów.

2. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące zakresu projektowanej stolarki drzwiowej do wymiany – w przedmiarze ilość drzwi nie odpowiada ilości z rzutu.

**Odp.:** Zamawiający informuje: Ilość wg przedmiaru.

3. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące zakresu projektowanego zakresu sufitu podwieszanego na korytarzu – w przedmiarze ilość nie odpowiada ilości z rzutu.

**Odp.:** Zamawiający informuje: Ilość wg przedmiaru.

4. W związku z brakiem kompletnej dokumentacji projektowej branży sanitarnej oraz elektrycznej i koniecznością szczegółowej analizy zakresu prac w stosunku do załączonych przedmiarów zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji projektowej oraz konieczność dokładnego skalkulowania zadania prosimy o wyjaśnienie, który dokument jasno określa zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zamówienia.

**Odp.:** Dokumentem określającym zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zamówienia jest przedmiar.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY  
Dariusz Tumulec

Prosto Kalkowski