

Grudziądz, dnia 08.09.2021 r.

ZDM.ZP.261.2.6.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia – wymiana opraw oświetleniowych na ulicach: Lotnicza, Solidarności, Peszkowskiego, Paderewskiego”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

W SWZ w rozdziale VI w pkt.1 Zamawiający opisuje wymagania dla nowo montowanych opraw oświetleniowych, w którym określa trwałość eksploatacyjną opraw LB97B10 dla 100.000 godzin pracy. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymagania z LB97 na LB95? Odstępstwo na poziomie 2% pozwoli dobrać oprawy o niższej mocy i wyższym strumieniu, co przełoży się na większe oszczędności dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany.