

RSZP-2003-87 /21

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp)  
pn: „Wykonanie wymiany filtra basenowego małego basenu łącznie z automatyką i sterowaniem  
w budynku pływalni przy ul. Droga Dębińska 10C” o nr RSZP-2003-10/21/ZP**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących prowadzonego postępowania zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat i rzut - obecnie zamieszczone są ucięte w połowie rysunków.

**Odpowiedz 1:**

Zamawiający uzupełnił dokumentację o brakującą część rzutu i schematu instalacji technologii basenowej w dniu 30.06.2021r. zamieszczając na Platformie Zakupowej dotyczącej ww. postępowania.

**Pytanie 2**

Prosimy o informację czy Inwestor przewiduje wydłużenie terminu realizacji prac gdyby procedura związana z wybraniem wykonawcy zakończy się później aniżeli 02.08.2021 czyli termin rozpoczęcia prac podany w SWZ.

**Odpowiedz 2:**

Ze względu na specyfikę działania obiektu Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji prac.

**Pytanie 3**

Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie filtra tworzywowego 1800 zamiast 1600 ?

**Odpowiedz 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego filtra, z uwagi na wysokość pomieszczenia w lokalizacji filtra oraz konieczność wykonania nowych obliczeń projektowych.

Z poważaniem

  
HEKTOR  
prof. AWFP w Poznaniu Danusz Wieliński

