projektowana zieleń (pnącza) na cięgnach stalowych montowanych do górnej słupów przy krawędzi dachu

3/0	SALA
powierzchnia 59.55m²	WYKŁADZINA PVC

4/0	SALA
powierzchnia 50.98m²	WYKŁADZINA PVC

5/0	SALA
powierzchnia 51.66m²	WYKŁADZINA PVC

6/0	SZATNIA
powierzchnia 45.43m²	WYKŁADZINA PVC

6/0	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
powierzchnia 3.95m²	PŁYTKI CERAMICZNE

2/0	SALA
powierzchnia 47.64m²	WYKŁADZINA PVC

1/0	SZATNIA
powierzchnia 46.06m²	WYKŁADZINA PVC

7/0	KORYTARZ
powierzchnia 168.7m²	WYKŁADZINA PVC

8/0	TOALTETY
powierzchnia 25.03m²	PŁYTKI CERAMICZNE

łącznik do istniejącej oprawy

łącznik do przesunięcia

ściana działowa z płyt G-K ognioodpornych – klasa REI 120 wydzielenie istniejącej klatki schodowej

PROJ. DRZWI Z WITRYNĄ P4 EI 60/S DYMOSZCZELNE

EI 60Sa

ISTNIEJĄCE NASWIETLE – DO DEMONTAŻU I ZAMUROWANIA

ISTNIEJĄCE NASWIETLE – DO DEMONTAŻU I ZAMUROWANIA

istniejące toalety do przebudowy w celu osiągnięcia wymaganej ilości punktów

projektowany brodzik

wysokość toalet jak w stanie istniejącym bez zmian

przebudowa istniejącego węzła sanitarnego – zwiększenie ilości toalet i umywalek

STREFA POŻAROWA ZLIII
WYDZIELONY OBSZAR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ISTN. WEJŚCIE DO BUDYNKU

UWAGA:
kabiny WC należy wykonac z płyt HPL
miska WC na wysokości – od 43 do 60 cm (podajnik na papier – 45 cm)
Umywalki na wysokości 55–65 cm.
Podłoże brodzika należy wyłożyć antypoślizgowym materiałem.
Podłogę należy wykonać z antypoślizgowych materiałów ceramicznych, bądź PVC
Ściany pomieszczeń do wysokości min. 2 m należy obłożyć – wykończyć płytkami ceramicznymi bądź innymi materiałami zmywalnymi i nienasiąkliwymi wykazującymi odporność na stosowanie środków czyszczących

WYKONANIE NA PODSTAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA – ETAP I

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA – ETAP II

GRANICA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ETAP I i II

elementy wyposażenia objęte odrębnym opracowaniem

LEGENDA

- gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44
- łącznik pojedyńczy 10A p/t
- Oprawa oświetleniowa Quest 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana w suficie podwieszanym do zachowania
- EW1 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa OP2-S1,2TA1N
- Oświetlenie toalet do zachowania

UWAGA:
1. INSTALACJE WYKONAC PRZEWODAMI O IZOLACJI 750V
2. PRZEWODY NA PODŁOŻU MUROWANYM UKŁADAĆ POD TYNKIEM
3. W ŚCIANKACH GK PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA 320N
4. W POSADZKACH PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA WZMOCNIONYCH 750N
5. INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3-4x1,5mm2
6. W SANITARIATACH MONTOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY

ProJ.M.	Jacek Magiera ul. STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GÓRA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl					
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.:	
gł. projektant:	mgr inż. Krzysztof LESZCZYNSKI		04.2021	198/DOŚ/15	Stadium:	ARCHITEKTURA
asystent:	inż. Jacek Magiera				Część:	1:100
sprawdził:					Skala:	
Zleceniodawca:	GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka					
Temat:	ZAMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZSP w Lubowce na potrzeby utworzenia przedszkola, dz. nr: 708, 709, obręb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka – ETAP I					
Tytuł rysunku:	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH				Nr rys.:	IE-1