



GMINA CZYŻEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 50 36
NIP 722-159-05-41; REGON 450670166



Czyżew, 2024-10-11

RG.271.14-4.2024

Wykonawcy postępowania
RG.271.14.2024

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, stosownie do treści art. 132 ustawy PZP, na dostawy pn. : „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew**”

Postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod linkiem <https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/550155-2024> pod nr [550155-2024](#) z dnia 12.09.2024r oraz pod nr [607845-2024](#) z dnia 09.10.2024r oraz pod nr [611662-2024](#) z dnia 10.10.2024r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320), w odpowiedzi na wnioski wykonawców udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 13

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego należy wykonać "Montaż dodatkowych słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości do 12m według lokalizacji uzgodnionych z zamawiającym ". Proszę o sprecyzowanie jakiej wysokości mają być słupy aluminiowe, ponadto czy na słupach mają zostać zamontowane wysięgniki (jeżeli tak to jakiego rodzaju)?

Wyjaśnienie

Należy zastosować słupy o całkowitej wysokości montażu oprawy 12 m wraz z wysięgnikiem o wysięgu 1,5m. Słup wykonany z aluminium malowany lub anodowany według koloru ustalonego z zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Wysięgnik dostosowany do konstrukcji słupa zabezpieczony w ten sam sposób co słup. Zestaw słup i wysięgnik montowany na fundamencie dostosowanym do konstrukcji.

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Franciszek Kuczewski
.....
podpis osoby upoważnionej