

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu marzec-kwiecień 2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Koszalińska 10/16 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5




nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i zamurować wlot do przewodu kominowego.
2.	W łazience piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania podłączyć do 4. przewodu kominowego od strony ul. Koszalińskiej /patrz: szkic/.
3.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	Przewody kominowe wentylacyjne z łazienki i kuchni są drożne.
4.	W oknach stosować otwarte nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
5.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr uprawnień 58739  
Zbigniew Wątroba

podpis potwierdzający  
odbior zalecenia


podpis i pieczęć  
Kierownika RZK


# LEGENDA

-  - przewód spalinowy
-  - przewód wentylacyjny
-  - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj podłączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

ul. Koszalińska

Zakład Rejonowy Nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994  
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15  
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 41



WWC lokal parter   
WWC lokal parter

wejście do budynku

Katowice, ul. Koszalińska 10/16