

Mysłowice, dnia 21.02.2023

ZALECENIE NR 70/Z/2/2023

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ GRZEWCO – KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA POŻARU LUB ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.IV.2006 r. w sprawie czyszczenia przewodów kominowych (Dz. U. Nr 80 poz.563), zawiadamiam, że w trakcie czyszczenia/sprawdzania przewodów kominowych w **dniu: 21.02.2023r.** budynku przy ul. Nowy Świat 4/3,5 należącym do: **KZGM** zostały stwierdzone braki – usterki – zaniedbania w stanie technicznym urządzeń grzewczo – kominowych grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru lub zatrucia. W związku z powyższym na podstawie ww. przepisów winien Pan/Pani w terminie **NATYCHMIASTOWYM** usunąć wyszczególnione usterki, braki, zaniedbania.
Kontrolę przeprowadził Mistrz kominiarski Marcin Smutek, Piotr Babczyk.

Nr	
	<p>W wyniku odbytej kontroli przewodów kominowych stwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none">- M3 – istnieje możliwość podłączenia C.O. gaz kondensacyjny – kuchnia do istniejącego przewodu spalinowego C.O. gaz otwarta komora spalania- przewód spalinowy należy dostosować do specyfikacji kotła kondensacyjnego- wentylacja (pomieszczenie kotła) – istniejący przewód – drożny- M5 – istnieje możliwość podłączenia C.O. gaz kondensacyjny do istniejącego przewodu spalinowego- przewód spalinowy należy zabezpieczyć wkładem kwasoodpornym- wentylacja łazienka – istniejący przewód – drożny


W przypadku nie wykonania w/w zaleceń w wyznaczonym terminie, Zakład przekaze informację do właściwego Urzędu lub Rejonowej Komendy Straży Pożarnej celem zastosowania przymusu administracyjnego dla ich usunięcia.

Podpis potwierdzający
odbior zalecenia

podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe
EKOINVEST
inż. Karol Kaszek
41-400 Mysłowice, ul. Nygi 3
NIP: 222-043-46-06, REGON: 272236825

Nowy Świat 4/3



Przedsiębiorstwo Inżynierii i Projektów
EKO TEST
inż. Karol Kozłowski
41-400 Mysłowice, Al. Młoci 3
NIP: 222-043-46-06, REGON: 71238825

