

Nadleśnictwo Lipusz

Brzozowa 2

83-424 Lipusz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Budowa utwardzenia powierzchni gruntów przy budynkach leśniczówki Parchowo i Osady Borsztal oraz przebudowa ogrodzenia Osady Borsztal**

Numer referencyjny: **NZP.270.10.4.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Nadleśnictwo Lipusz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy brama przesuwna oraz dwuskrzydłowa ma być panelowa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie. Punkt IV opisu technicznego do projektu zagospodarowania działki nr 984 załączony do SWZ określa parametry bram tj.

Brama dwuskrzydłowa: rama wykonana z profilu zamkniętego 30x40 mm i wypełnieniem z profilu 20x20 mm w rozstawie max. 12 cm zgodnie z warunkami technicznymi.

Brama przesuwna - rama wykonana z profilu półzamkniętego 70x70x4 mm i wypełnieniem z profilu 20x20 mm w rozstawie max 12 cm zgodnie z warunkami technicznymi.

Pytanie nr 2

Czy podmurówka będzie montowana z płotem? Jeżeli tak to jakiej wysokości 25x250cm czy 30x250cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Podmurówka będzie montowana z płotem. Zamawiający wymaga montaż podmurówki o wysokości 30x250cm.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lipusz