KONDYGNACJA PIĘTRA 1

SKALA 1:100



LEGENDA

Oprawa LED wydłużona 580x65x65 mm MOC 19 W. Kolor oprawy: obudowa czarna aluminium, klosz/wewnętrzne sztywne, otwierałe świetlny sprzęt(RAL 9005, Ikość cyfki w/wyś = 150/200, trwałość 250000, temperatura barwowa (k) 4000, Rodzaj diody LED (LED SMD, stopień IP 20, wykonanie zgodnie z normą PN-EN 60598-1:2015-08

Oprawa LED wydłużona 595*595*64 mm Kolor oprawy: obudowa czarna aluminium, klosz/wewnętrzne sztywne, otwierałe świetlny sprzęt(RAL 9005, Ikość cyfki w/wyś = 150/200, trwałość 250000, temperatura barwowa (k) 4000, Rodzaj diody LED (LED SMD, LINIA LENCHTAR

Oprawa LED wydłużona 1214x65x2,5 cm Kolor oprawy: obudowa srebrna aluminium, klosz/wewnętrzne sztywne, otwierałe świetlny sprzęt(RAL 9005, Ikość cyfki w/wyś = 150/200, trwałość 250000, temperatura barwowa (k) 4000, Rodzaj diody LED (LED SMD, stopień IP 20, KLASA OCHRONY

Oprawa LED typu PLAFONIERA natynkowa wys. 54 mm, średnica 280 mm Kolor tkaniny, klosz OC, otwierałe świetlny sprzęt(RAL 9010, Ikość cyfki w/wyś = 150/200, trwałość 250000, temperatura barwowa (k) 4000, Rodzaj diody LED (LED SMD, stopień IP 65, Odporna na oddziaływa IK10, wykonanie zgodnie z norm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Kremer graf

Biuro projektowe KREMER GRAF
sp.j. Inż. Sebastian Kremer
ul. I. Tyrowicza gr. 40, 80-169 GDAŃSK
tel/fax: 58 300 26 54
www.kremergraf.com.pl

TEMAT OPRACOWANIA

Remont wskazanych pomieszczeń i kontynuacji ogólnej budynku Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku ul. Cegielnia 31 80-441 Gdańsk	Zarządzja Rozbudowy Miasta Gdańska Gminy Miasta Gdańsk ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
opracował:	-	
projektował: mgr inż. Władzimierz Kostro	4045/G6/89	
sprawdził: mgr inż. Cezary Fibber	PDM/0086/PWBE/18	

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
INSTALACJA OŚWIETLENIA. Rzut piętra.	PROJEKT		2022-04
	ARKUSZ (mm)	SKALA:	NR RYSUNKU:
	297x1000	1:100	E-6