

Olecko, 10.12.2024 r.

Zn. spr.: S.270.2.5.2024

Dotyczy: Wiadomość w postępowaniu - Budowa budynku przeznaczonego na potrzeby szkółki leśnej (budowa dołu na sadzonki)

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu na „Budowę budynku przeznaczonego na potrzeby szkółki leśnej (budowa dołu na sadzonki – lodowni)”, zn. spr.: S.270.2.5.2024 wpłynęło w dniu 09.12.2024 r. następujące zapytanie:

„Proszę o wyjaśnienie treści SWZ.

1. W dokumentacji brakuje informacji z jakiego materiału wykonane są istniejące utwardzenia z płyt ażurowych do przełożenia, a także z jakiego materiału należy wykonać nowo projektowane ażurowe utwardzenia? Czy są to lekkie płyty typu np. "Meba", "Jomb", jakiej grubości?

2. Czy elementy dachu takie jak deskowanie, kontrłaty i łaty muszą być w klasie drewna C27?”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) informuje, iż:
Ad. 1 Istniejące utwardzenia: płyta ażurowa typ „MEBA”.

Materiał wykonania nowo projektowanych ażurowych utwardzeń: opis STWIOR załącznik nr 11 do SWZ, pkt 5.11.2.1.

Ad. 2 Na poszycie, łaty i kontrłaty można zastosować niższą klasę drewna litego niż C27.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Olecko
Zbigniew Piotr Poniatowski
/podpisano elektronicznie/