

Rzepin dn.07.02.2014r.

PROTOKÓŁ NR.7/02/2014
KONTROLI SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH I
ELEKTRYCZNYCH - RODZAJ KONTROLI: 1-ROZNA

- 1 Zleceniodawca: IZBA CELNA W RZEPINIE
2. Obiekt: BUDYNEK ARCHIWUM /NR.PORZĄDKOWY 5/ PRZY UL.ZACHODNIEJ 1 W RZEPINIE
3. Liczba mieszkań: --
3. Liczba kondygnacji: 1
4. Przeznaczenie budynku: magazynowy

5. WYKONANO NASTĘPUJĄCE BADANIA:

/badania wykonano pod kątem sprawdzenia stanu technicznego elementów instalacji odgromowej i elektrycznej podlegających szkodliwym wpływom atmosferycznym – ustawa z dnia 1.07.1994r. Prawo Budowlane -Dz.U. 2010r. nr.243 poz.1623 art.62/ - na budynku występuje instalacja odgromowa, zamontowana na dachu budynku..

5.1 OGŁĘDZINY CZĘŚCI NADZIEMNEJ: -instalacja odgromowa -nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych w części dachowej, stopień skorodowania elementów metalowych instalacji – znaczny.

5.2 SPRAWDZENIE WYMIARÓW: /nie dotyczy/

5.3 REZYSTANCJA UZIOMÓW WG. POMIARU: /nie dotyczy/

5.4 WYMAGANA REZYSTANCJA UZIEMIENIA: /nie dotyczy/

5.5 SPRAWDZENIE STANU UZIOMÓW: nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych, stopień skorodowania elementów metalowych instalacji - znaczny

Zalecenia: zakonserwować tawotem połączenia skręcane instalacji, zamontować zaciski rynnowe, wymienić uszkodzoną obudowę wyłącznika głównego budynku, zdemontować stary maszt przyłącza elektrycznego na dachu budynku.

6 .ORZECZENIE: BADANE URZĄDZENIA NADAJĄ SIĘ DO DALSZEJ
EKSPLOATACJI.

/Protokół umieścić w książce obiektu budowlanego/

Kontrolę przeprowadził:


ZAKŁAD INSTALATORSTWA
ELEKTRYCZNEGO I POMIARÓW
mgr inż. Roman Karolewski
ul. Sienkiewicza 29, 69-110 Rzepin
NIP: 598-000-19-84

Gorzów Wlkp. 3 dnia 3.07. 19.89 r.

(pieczęć)

Nr 42/89/GW

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. "d"

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdzasię, że Obywatel (ka) ROMAN KAROLEWSKI

(imię i nazwisko)

mgr inż. elektryk

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 17.09. 19 58 r. w Rzepinie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robót


(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych.

(specjalizacja zawodowa)



LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Gorzów Wlkp., 8 listopada 2013 r.

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani

Roman Karolewski

miejsce zamieszkania: **ul. Sienkiewicza 29;
69-110 Rzepin**

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: **LBS/IE/0126/08**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od **1 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.**




**PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ RADY**

Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Józef Krzyżanowski

(pieczęć i podpis przewodniczącego LOIIB)



Świadectwo jest ważne do dnia: 15.12.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej

mgr. Kazimierz Włodarski

(podpis przewodniczącego
komisji kwalifikacyjnej, pieczęć imienna)

15.12.2009 r. Zielona Góra

(data i miejsce wystawienia)


KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr 057/123/08/05

przy SIMP-ZORPOT w Zielonej Górze

ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Góra

tel. (68) 327 16 83



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Nr 057/E/662/2009

UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ,
INSTALACJI I SIECI
NA STANOWISKU EKSPLOATACJI



Komisja Kwalifikacyjna Nr 057 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu złożonego:

w dniu 15.12.2009 r.

i protokołu nr 057/E/662/2009

stwierdza że: Pan/Pani **Roman Karolewski**

posiadający/a numer ewidencyjny PESEL: **58091704057**

i legitymujący/a się dokumentem tożsamości: **AJD 807113**

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacji w zakresie: **obsługi, konserwacji,
remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym,**

dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
- 4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
- 7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
- 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2,4,7

(wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu i wykazem według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci)



Świadczenie jest ważne do dnia: 15.12.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej

Inż. Kazimierz Wróblewski


(podpis przewodniczącego
komisji kwalifikacyjnej, pieczęć imienna)

15.12.2009 r. Zielona Góra

(data i miejsce wystawienia)

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr 057/123/08/05



przy SIMP - ZORPOT w Zielonej Górze
ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Góra
tel. (68) 327 16 83

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Nr 057/D/661/2009

UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ,
INSTALACJI I SIECI
NA STANOWISKU DOZORU



Komisja Kwalifikacyjna Nr 057 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu złożonego:

w dniu 15.12.2009 r.

i protokołu nr 057/D/661/2009

stwierdza że: Pan/Pani **Roman Karolewski**

posiadający/a numer ewidencyjny PESEL: **58091704057**

i legitymujący/a się dokumentem tożsamości: **AJD 807113**

wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na

stanowisku dozoru w zakresie: **obsługi, konserwacji,
remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym,**

dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

**Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające energię elektryczną:**

- 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
- 4) zespoły prądowców o mocy powyżej 50 kW
- 7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
- 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2, 4, 7

(wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu i wykazem według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci)