

Toruń, dnia 6.05.2020r.

Sygn. sprawy: TI.221.43.2015.MJ
Sygn. pisma: TI- 617 /2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków
oraz sieci wodociągowej na terenie OM Rudak B w Toruniu etap II**

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „przetargi /regulaminy”), Zamawiający odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu j.w.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm w systemie połączeń C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź 1:

Tak.

PROKURENT

Sławomir Wesołowski

Prezes

Włodzisław Majewski

1893