

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na poprawę efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest następująca:

Pytanie 1:

Prosimy o wytyczne co do rodzaju szprosów zastosowanych w poz. 05-08?

Odpowiedź:

Szprosy obustronnie naklejane aluminiowe w kolorze okien.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie opisu przy poz. 01-03: „bezramowe przeszklenia wejścia”?

Odpowiedź:

Przeszklenia stałe charakteryzujące się bardzo wąskim widocznym profilem (do 20 mm).

Pytanie 3:


Prosimy o wyjaśnienie opisu przy poz. 09: szybki w kolorze rubinowym” ?

Odpowiedź:

Zastosowana stolarka okienna musi odpowiadać istniejącej. W związku z tym Zamawiający dopuszcza naklejenie folii okiennej o odpowiedniej wielkości w kolorze rubinowym na pakiet szybowy od strony pomieszczenia.

Poniżej zdjęcia stanu istniejącego.





Pytanie 4:

Prosimy o szczegóły dotyczące wymaganego urządzenia do otwierania skrzydła uchylnego z poziomu podłogi (jaki mamy przyjąć rodzaj otwieracza, wysokość skrzydła nad podłogą, czy mamy przyjąć przejście przez gzyms/parapet)?

Odpowiedź:

Dźwignia umożliwiająca ręczne uchylenie naświetla okna posiadająca dużą szerokość otwarcia i skuteczne ryglowanie okna, system dopasowany do ciężaru okna uchylnego. Wspornik skrzydła okna i nożyc rozłączany pozwalający na umycie okna po obu jego stronach. Montaż dźwigni na wysokości skrzydła otwieranego.

Poniżej zdjęcie stanu istniejącego.



Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Sekretarz Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

