



POLSKI  
ŁĄD



Wąbrzeźno, 24 marca 2023 r.

**GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO**

ul. Wolności 18

87 – 200 Wąbrzeźno

NIP 878 179 41 85

ZP.271.4.9.2023.AG

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „**Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury**”. Znak sprawy: ZP.271.4.2023.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o zamieszczenie pełnej dokumentacji projektowej:
  - a) TOM III – ma wielkość 0,48 kb i jest pusty w środku,
  - b) TOM I – również wydaje się niekompletny. Brak rysunków.

**Odpowiedź:** Dokumentacja w TOMIE I została uzupełniona – uzupełnienie do załącznika nr 5. Dokumentacja w TOMIE III została uzupełniona – uzupełnienie do załącznika nr 7.

2. W związku z brakami w dokumentacji zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14.04.2023 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14 kwietnia 2023 roku – godz. 9.00.

Ponadto, zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp, *w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.*

Zamawiający zmienia treść SWZ w Rozdziale 5 ust. 3 pkt 2, dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia (opis projektowanych rozwiązań – podłogi):

### **Zapis w Rozdziale 5 SWZ ust. 3 pkt 2 przed zmianą :**

#### **2) Podłogi:**

Projektowana modernizacja zakłada wymianę podłogi na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie. Zwyżki widowni na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie, zostaną wykonane w technologii podłogi systemowej podniesionej TIM-EX lub

równoważnej. Wierzchnia warstwa podłogi na widowni zostanie wykonana z wykładziny dywanowej w kolorze szarym, natomiast warstwę wykończeniową na scenie będzie stanowił parkiet drewniany. Przestrzeń pomiędzy konstrukcją podłogi podniesionej zostanie zaizolowana matami z wełny mineralnej o gęstości min. 40-90 kg/m<sup>3</sup>. Zaprojektowano wykładzinę Nordic Stories lub równoważną w kolorze HDP 122-120 w wykończeniu Hidden Plains lub równoważnym.

W projekcie dobrano parkiet dwuwarstwowy dębowy, o gr. 15 mm i szer. 145 mm. Klasa RUSTIC PARABEL lub równoważna. Klasa ta charakteryzuje się bardzo urozmaiconą strukturą i barwą drewna. Wykończenie olejowosk, szczotka, faza x4. Kolor grafitowy (matowy).

### **Zapis w Rozdziale 5 SWZ ust. 3 pkt 2 po zmianie:**

#### **2) Podłogi:**

Projektowana modernizacja zakłada wymianę podłogi na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie. Zwyżki widowni na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie, zostaną wykonane w technologii podłogi systemowej podniesionej TIM-EX lub równoważnej. Wierzchnia warstwa podłogi na widowni zostanie wykonana z wykładziny dywanowej w kolorze szarym, natomiast warstwę wykończeniową na scenie będzie stanowił parkiet drewniany. Przestrzeń pomiędzy konstrukcją podłogi podniesionej zostanie zaizolowana matami z wełny mineralnej o gęstości min. 40-90 kg/m<sup>3</sup>. Zaprojektowano wykładzinę Nordic Stories lub równoważną w kolorze HDP 122-120 w wykończeniu Hidden Plains lub równoważnym.

Kryteria w celu oceny równoważności:

- runo o splocie pętłkowym
- całkowity ciężar runa – min. 595 g/m<sup>2</sup>
- całkowita waga – min. 3900g/m<sup>2</sup>
- izolacyjność akustyczna – min. 30dB
- pochłanianie dźwięku – min. 0.25 (klasa E)
- wymiar płytki 50x50 cm
- klasa odporności (trudnopalności) Bfl-s1
- podłoże elastyczne z pianki z poliuretanu otwartokomórkowego

Parkiet dwuwarstwowy dębowy, o gr. 15 mm i szer. 145 mm. Klasa RUSTIC PARABEL lub równoważna. Klasa ta charakteryzuje się bardzo urozmaiconą strukturą i barwą drewna.

Wykończenie: wosk olejny

Powierzchnia podłogi: szczotkowana

Fazowanie na krawędziach: faza x4

Kolor grafitowy (matowy).

Kryteria w celu oceny równoważności:

- deska dwuwarstwowa
- warstwa górna: lamel dębowy
- warstwa dolna: sklejka brzoźowa lub jesionowa
- grubość deski: min. 15 mm
- szerokość deski: min. 145 mm

- długość deski: min. 500 mm
- klasa III (rustical, rustykalna)

**Zapis w Rozdziale 29 SWZ ust. 1 przed zmianą :**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 6 maja 2023 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Zapis w Rozdziale 29 SWZ ust. 1 po zmianie:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 13 maja 2023 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Zapis w Rozdziale 31 SWZ ust. 2 przed zmianą:**

2. Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00

**Zapis w Rozdziale 31 SWZ ust. 2 po zmianie:**

2. Termin składania ofert upływa w dniu **14 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00**

**Zapis w Rozdziale 32 SWZ ust. 1 przed zmianą :**

1. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 7 kwietnia 2023 roku o godz. 9.15. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

**Zapis w Rozdziale 32 SWZ ust. 1 po zmianie:**

1. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **14 kwietnia 2023 roku o godz. 9.15**. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert to: **14 kwietnia 2023 roku**.