



**POLSKI  
ŁĄD**



Wiśniowa, 26.06.2024 r.

**Zamawiający:**

Gmina Wiśniowa  
38-124 Wiśniowa 150

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Wiśniowa”**, znak: P.271.1.5.2024

**Informacja o pytaniach do SWZ**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania dotyczące CZĘŚCI II zamówienia - Budowa zadaszania części trybun oraz oświetlenia na boisku sportowym w Wiśniowej:**

**Pytanie 1**

Biorąc pod uwagę aktualne przepisy i stosowane na rynku standardy czy nie jest zasadnym aby oświetlenie było wykonane w technologii LED?

**Odpowiedź:**

Z racji łatwości dostępu i możliwości regulowania optyki zamawiający zmienia rodzaj lamp oświetlenia boisk na LED-owe

**Pytanie 2**

Czy w wycenie można zaproponować zastosowanie wyższych masztów niż są zaprojektowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości masztów

**Pytanie 3**

Jakie jest wymagane natężenie światła? Lub prosimy o podanie dla jakiego poziomu ligowego drużyny ma być przyjęty standard oświetlenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający chce aby uzyskano  $E_m > 300$  lx dla płyty boiska głównego. Dla boiska treningowego przyjęć należy minimalną moc opraw równą 300 W

**Pytanie 4**

Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie trybun stalowych na 282 miejsca?

**Odpowiedź:**

W zakresie nie ma wykonania trybun na 282 miejsc. W zakresie jest samo zadaszanie.

**Pytanie 5**

Czy fundamenty pod zadaszanie są wykonane?

**Odpowiedź:**

Tak fundamenty pod zadaszanie są wykonane.

**Pytanie 6**

Czy posiadają Państwo jakieś dodatkowe rysunki zadaszania oraz zestawienie stali dot. zadaszania trybun?

**Odpowiedź:**

Cała dokumentacja jaką dysponuje Zamawiający jest zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie 7**

Proszę o podanie wymiarów projektowanego zadaszania (długość, szerokość, wysokość).

**Odpowiedź:**

*Wg Załącznika nr 9 Dokumentacja techniczna - CZĘŚĆ II zamówienia.*

**Pytanie 8**

Czy do Wykonawcy należy również wykonanie pod trybuną nawierzchni z kostki?

**Odpowiedź:**

Nie. Wykonanie kostki pod trybuną nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i powinny zostać uwzględnione w ofercie.