

WYRZUTNIA DACHOWA:
OBUDOWĘ WYRZUTNI DACHOWEJ WYMUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ 75 CM Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ I DOCIEPLIĆ METODĄ LEKKĄ – 12 CM WEŁNY MINERALNEJ; WYRZUTNIE ZWIEŃCZYĆ SYSTEMOWĄ ALUMINIOWĄ POKRYWĄ WYWIETRZNIKOWĄ O WYSOKOŚCI ŻALUZJI 50 CM

OBUDOWĘ WSZYSTKICH OTWORÓW POD WENTYLATORY I WYWIETRZAKI DACHOWE WYMUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ 75 CM Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ I DOCIEPLIĆ METODĄ LEKKĄ – 12 CM WEŁNY MINERALNEJ.

WP-80 – WPUSTY DACHOWE ø80, ø100, ø150 MM Z KOŁNIERZEM
WP-100 BITUMICZNO-ELASTOMEROWYM, IZOLOWANE TERMICZNIE,
WP-150 Z ODPROWADZENIEM PIONOWYM LUB BOCZNYM WYPOSAŻONE W UNIWERSALNY KOSZ CZYSZCZĄCY

WP.A-150 – PRZEBICIE ATTYKOWE ø150 MM WYPOSAŻONE W UNIWERSALNY KOSZ CZYSZCZĄCY

RS-ø80 – RURY SPUSTOWE O ŚREDNICY ø80, ø100, ø125 MM
RS-ø100 UKŁADANE W BRUZDACH O WYM. 20x13, 25x15, 25x18 CM
RS-ø125 RURY SPUSTOWE WYKONAĆ W SYSTEMIE KANALIZACJI WODOCIĄGOWEJ RURY OWINĄĆ SPECJALNĄ FOLIĄ IZOLACYJNĄ TŁUMIĄCĄ HAŁAS.

SW.P. – ŚWIETLIKI PUNKTOWE O WYMIARACH 100x100 CM Z PODSTAWĄ PROSTĄ O WYS. 50 CM Z BLACHY OCYNKOWANEJ IZOLOWANEJ TERMICZNIE; WYPEŁNIENIE KLAP Z POLIWĘGLANU LITEGO MLECZNEGO POTRÓJNEGO O WSPÓŁ. U=1,9 W/m2K

KL.OD. – KLAPA ODDYMIAJĄCA PUNKTOWA DWUSKRZYDŁOWA Z PODSTAWĄ PROSTĄ O WYMIARACH 300x300 CM, POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA KLAPY = 5,40 m2 PODSTAWA O WYS. 50 CM Z BLACHY OCYNKOWANEJ IZOLOWANEJ TERMICZNIE; WYPEŁNIENIE KLAP Z POLIWĘGLANU LITEGO MLECZNEGO POTRÓJNEGO O WSPÓŁ. U=1,9 W/m2K

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT STUDIO"
www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 45 46 321

OBIEKT:	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO	ADRES:	OPOLE UL. KOMINKA nr działki 79/7, 79/10

TREŚĆ:
RZUT DACHU
Projekt wykonawczy – część architektoniczna

PROJEKT:	mgr inż. arch. B. DOMIŃCZYK-ŁYŚNIEWSKA	NR UPR.	290/94/OP	PODPIS:	DATA OPRACOWANIA: 09.2004	SKALA: 1:100
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. K. MARCISZEWSKA					NR RYS.: 8
SPRAWDZENIE:	mgr inż. arch. W. ADAMSKI		102/92/OP			