



UZIOM SZPILKOWY  $\varnothing 16\text{mm}$   $L=3\text{m}$ ,  
UZIEMIENIE PO WYKONANIU NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ W  
MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO ISTN. INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ  
BUDYNKU

UKŁAD N2/W2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
RZUT PARTERU 1:50

- zewnętrzna instalacja nn w całości w rurze osłonowej
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4
- uziom szpilkowy  $\varnothing 16\text{mm}$ ,  $l=3\text{m}$

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM  
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

WLZ ZASILAJACE PROWADZONE W ZIEMI  
W RURACH OSŁONOWYCH

ISTN. SŁUP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO  
DO PRZESUNIĘCIA (ISTN. LINIA KABLOWA DO SKRÓCENIA)

PROJ. NOWA LOKALIZACJA ISTN. SŁUPA  
OŚWIETLENIOWEGO

**GLOBAL Albert Dragan**  
ul. Polkwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI  
CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SZPITALA POWIATOWEGO  
IM. DR W. OCZKI W BEŁŻYCACH

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH  
24-200 BEŁŻYCE, UL. PRZEMYSŁOWA 44

RYSUNEK PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
RZUT PARTERU

SKALA 1:50

NR RYS. E-02

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	VIII 2022	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędziński	LUB/0146/POOE/10	VIII 2022	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  
(DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI