



## URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

[www.przemysl.pl](http://www.przemysl.pl) [kancelaria@um.przemysl.pl](mailto:kancelaria@um.przemysl.pl)

Przemyśl, 03.06.2024 r.

ZP.271.9.2024

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania pn. **REMONT ELEWACJI BUDYNKU POSiR PRZY UL. MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU.**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

#### **Pytanie**

*Bardzo proszę o wyjaśnienie, gdzie dokładnie należy użyć tynków z atestem WTA? W odpowiedzi z dnia 22.05.2024 r. na pytanie nr 2 zamawiający zaznaczył, że tynki WTA należy użyć tylko i wyłącznie dla cokołów, natomiast w odpowiedzi z dnia 28.05.2024 r. pytanie numer 1 pkt 12 zamawiający zaznaczył, że również dla ścian (powyżej cokołu). Proszę o sprecyzowanie.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tynk renowacyjny z atestem WTA należy zastosować tylko dla cokołów budynku w elewacji frontowej zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze robót.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych