

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn. **Remont drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej ustawa Pzp), wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy SST 14.

Nawierzchnia z SMA D-05.03.13 w Tablicy podaje zastosowanie kruszywa 1/3 mm do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA. Kruszywo takie jest nienormowe oraz niedostępne w sprzedaży. Prosimy o potwierdzenie że do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA należy zastosować kruszywo 2/5 mm przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w Tablicy 5 w/w rozdziału SST.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z WT-2 z 2016 do SMA o uziarnieniu D<11 nie należy stosować kruszywa grubego 2/4 mm i 2/5 mm. W związku z powyższym należy zastosować kruszywo nienormowe 1/3 mm.

Z-ca Dyrektora

Roman Gatergaj

SPECJALISTA

Joanna Sawicka

61-623 Poznań
ul. Włocławska 51

TEL. 61 826 53 92
FAX 61 826 49 49

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Joanna Gajda

NIP 9720914891
REGON 631280809

E-MAIL: poczta@wzdw.pl
www.wzdw.pl