

Ława, dnia 26.05.2023 r.

NT.260.16.2023

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno - Wikielec**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno - Wikielec*” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 1

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że nawierzchnię asfaltobetonową drogi należy wykonać z mieszanek mineralno – bitumicznych o parametrach technicznych jak dla Kategorii Ruchu KR 1-2

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię asfaltobetonową drogi należy wykonać z mieszanek mineralno – bitumicznych o parametrach technicznych jak dla Kategorii Ruchu KR 1-2.

*Dyrektor PZD
Radosław Augustyniak
/podpis elektroniczny/*