



DKD/ 938 /2021/MW

Gdańsk, dnia 17.08.2021r.

Strona internetowa DRMG

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Dostawa wraz z montażem urządzeń przeciwdziałających bakteriom Legionella do 13 obiektów Gdańsku – plan modernizacji 2021 oraz plan modernizacji basenów przyszkolnych.”** (sygn. 125/BZP-U.510.92/2021/EP)

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11.29) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje, poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy w ramach przedmiotowego postępowania można złożyć ofertę na inną metodę dezynfekcji niż jonizacja wody jonami miedzi i srebra?

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na inną metodę dezynfekcji.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza użycie produktu biobójczego, który nie posiada rejestracji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w kategorii I grupie 5 (Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia)?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza produktu bakteriobójczego, który nie posiada rejestracji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

\$ImieNazwiskoPodpisujacego

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 17-08-2021