

Skępe, dn. 03.10.2023 r.

UMiG-ZP.271.2.12.2023

***Do wszystkich Wykonawców***

Dotyczy: postępowania na Przebudowę drogi Skępe-Huta łączącej miejscowości Skępe-Ławiczek-Huta realizowana w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Skępe-Huta

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416941/01 z dnia 2023-09-28

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

W związku z analizą dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a załączonym opisem technicznym i planem zagospodarowania. Rozbieżność dotyczy szerokości nawierzchni jezdni 5,0m czy 5,5 m? – prosimy o określenie prawidłowej wielkości.

**Odpowiedź**

Szerokość nawierzchni jezdni wynosi 5,0 m.

**Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków**

**Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich**

**Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**