



Boleszkowice, 2022-12-14

OŚGN.ZP.271.33.2022

## WYKONAWCY

## UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chwarszczany.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t. j.), Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień do SWZ:

### Zapytanie 3 z dnia 13.12.2022 r.

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania należy dostarczyć agregat prądowórczy o mocy 40 kVA(32 kW) i pozostałych parametrach zgodnych z pkt 7.14 projektu technologicznego? Na rysunku PTW-IE 2 podana jest moc agregatu 40 kW, nie 40 kVA, która jest poprawna?

**Agregat prądowórczy o mocy 40 kVA (32 kW)**

2. Czy poprzez zapis z pkt 7.14 projektu technologicznego „Awaryjne zasilanie SUW - przewidziany do montażu w odrębnej procedurze.” rozumie się, że wykonawca nie dokonuje montażu dostarczonego agregatu w ramach tego zadania?

**Agregat należy dostarczyć, zamontować i dołączyć do instalacji SUW.**