Symbole legendy			
	Moduł PV o mocy 370W		Przewód jednożyłowy
	Panel elektryczny		Przewody jednożyłowe z ochroną
	Falownik		Trzyżyłowy kabel naturalny z uziemieniem ochronnym
	Termiczno–magnetyczny wyłącznikobwodu		Uziemienie
	Termiczno–magnetyczny różnicowy wyłącznik obwodu		Istniejąca instalacja elektryczna
	Ogranicznik przepięć		

1. UWAGA! OBECNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OBIEKCIE OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-7-712:2016-05
2. WYŁĄCZENIE FALOWNIKA NASTĄPI PO UŻYCIU ISTNIEJĄCEGO, AWARYJNEGO WYŁĄCZNIKA P.POŻ ODCINAJĄCEGO GŁÓWNĄ LINIĘ ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI W ROZDZIELNICACH R-AC-01 , R-DC-01 ORAZ R-DC-02.
3. PRZEWODY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY UMIEŚCIĆ W PESZLACH LUB KORYTKACH KABLOWYCH O MIN. TAKIEJ SAMEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ LUB WYŻSZEJ.
4. PRZEWÓD C27 PRZEPROWADZIĆ DO ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ W KORYTKACH KABLOWYCH.
5. RODZAJE I DŁUGOŚI KABLI W SPECYFIKACJI PROJEKTU.





TEMAT:	Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej dla budynku Teatru Wielkiego zlokalizowanego przy Placu Dąbrowskiego w Łodzi na działkach nr ew. 167/6 i 178 w obrębie S-2		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		PODPISY:
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Siwiński	upr. LOD/1439/PWOE/10	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Rafał Skowron	upr. LOD/3024/PBE/16	
PROJEKTANT:			
TYTUŁ RYS.:	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NR 2		NR RYS.: P1062-SCH-E-PV-002
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA: 03/2021	SKALA: BS/A2